



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Нижне-Волжское управление
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Московская, д. 94, Саратов, 410012
Телефон: (8452) 26-26-61, Факс: (8452) 51-74-90
E-mail: office@nvol.gosnadzor.ru
<http://nvol.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844067, ОГРН 1023403462488
ИНН/КПП 3444046034/344501001

15.01.2018 № 05.1-26/1323

На № 233 от 10.11.2017

Директору ООО «РуссГаз»
А.В. Рогозину

а/я 3816

г. Саратов

410007

Г О регистрации шифра клейма

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора рассмотрело Ваше заявление о регистрации шифра клейма (вх. № 76677/СО от 18.12.2017) с целью осуществления работ по проведению технического освидетельствования баллонов автомобильных метановых газовых облегченных, баллонов металлокомпозитных и композитных для сжатого природного газа, изготовленных по ГОСТ Р 51753-2001, ТУ 4591-001-29416612-94, ТУ 4591-001-07507512-96, ТУ 4591-001-07544217-2004, ГОСТ 949-73 – метан, сжатый воздух, углекислота, азот, кислород, гелий, аргон, вместимостью до 200 литров, баллонов пропановых бытовых вместимостью до 50 литров ГОСТ 15860-84 и пропановых автомобильных ёмкостью до 220 литров и сообщает следующее.

В соответствии с п. 487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 N 116 (далее – ФНП ОРПД) принято решение о присвоении ООО «РуссГаз» (ИНН 6453124950, ОГРН 1126453006129) шифра клейма Д93.

Согласно п. 7 Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов РД-12-06-2007, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 марта 2007 г. N 162, срок действия шифра клейма до очередной перерегистрации 5 лет.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 489 ФНП ОРПД при прекращении организацией (индивидуальным предпринимателем) освидетельствования баллонов оставшиеся клейма с шифрами уничтожаются организацией (индивидуальным предпринимателем) по акту, один экземпляр которого представляется в Ростехнадзор, присвоивший шифр клейма.

Заместитель руководителя
Нижне-Волжского управления



С.А. Бурлин